

Gäller för produktkoder:

310, 310G, 801, 801G, 819G, 831G, 831G2, 834, 834G, 835, 835G, 836G, 838G, 839G3, 848, 848G, 863G, 865G 870, 870G, 871, 871G, 872, 872G, 992, 992G, 1B, 1D



Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

0402-CPR-SC0385-19

I enlighet med *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011* (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

Ytterdörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: Brand EI 30 300-800-900 serien

placerad på marknaden under namnet eller varumärket

NorDan AB

Grebbestadsvägen 8
457 91 Tanumshede, Sverige

och producerad vid tillverkningsstället

NorDan AB, Kvadervägen 1, 331 73 Bor, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-12-14 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402

Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.

Signed by: Martin Tillander
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2021-06-04 08:31:17 +02:00

Martin Tillander

Enhetschef Produktcertifiering

2020-09-28

Intyg 0402-CPR-SC0385-19 | utgåva 2 | 2021-06-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

117103

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Sida 1 (2)

Gäller för produktkoder:

310, 310G, 801, 801G, 819G, 831G, 831G2, 834, 834G, 835, 835G, 836G, 838G, 839G3, 848, 848G, 863G, 865G 870, 870G, 871, 871G, 872, 872G, 992, 992G, 1B, 1D



Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

Specifikation

Gångjärnshängd, enkeldörr av trä, med eller utan glas. Brandmotstånd max. höjd 2401 mm, max. bredd 1138 mm och max. area 2,48 m². Brandgastäthet max. höjd 2088 mm, max. bredd 1090 mm och max. area 2,27 m². Detaljerad information om dörren och villkor för klassifikation, se klassifikationsrapporter 8P07379-1rev3 (brandmotstånd) och O100408-143452-2 (brandgastäthet). Dörren omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI ₂ : EW:	30 30 30
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	S _a , S ₂₀₀
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C (dörr med dörrstängare)