RI. SE

CERTIFIKAT

SC0472-11

NorDan NTech Villa Passiv, NTech 164/80, NTech Villa 105/80, NTech Villa 92/67

Innehavare/Utfärdat för

NorDan Sp. z o.o.
Powodowo 54, PL-64-200 Wolsztyn, Polen
Organisationsnummer: PL9231548435
Tel: +48 68 347 05 00, Fax: +48 68 347 35 52
Hemsida: www.nordan.pl

Produktbeskrivning

Fönster och fönsterdörrar av trä och trä/aluminium enligt "Beskrivning av fönster godkända för P-märkning" daterad 2016-09-20, "Beskrivning av Skjutdörr godkända för P-märkning" daterad 2018-10-18, "Beskrivning av Pardörr godkända för P-märkning" daterad 2018-10-18, "Beskrivning av Balkongdörr godkända för P-märkning" daterad 2018-10-19, "Beskrivning av Sidohängt fönster godkända för P-märkning" daterad 2018-10-22, "Beskrivning av Parfönster godkända för P-märkning" daterad 2020-05-13 samt "Beskrivning av Kipp-Dreh fönster godkända för P-märkning" daterad 2020-05-13.

Avsedd användning

Fönster och fönsterdörrar för montage i fasad och vägg i byggnader.

Handelsnamn

Villa topswing, Villa topswing Classic, Villa Security Door, Villa Fixed, Villa sidohängt fönster (TA), Skjutdörr (2P), Villa Pardörr (säkerhet) (TX), Villa säkerhetsdörr inåtgående (1I), Villa Pardörr (säkerhet) (2I), NTech One Parfönster (O2), NTech One kipp-Dreh (OD).

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandreaktion, klass F enligt EN 13501-1	5:231
Fuktsäkerhet, Regntäthet klass 9A enligt EN 12208	6:5324[1)]
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden	
Enligt "NDF-PU-OS-006", daterad 2012-10-04	9[1)]
Energihushållning, Lufttäthet klass 4 enligt EN 12207	9[1)]

[1)] Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer bedöms uppfylla kraven enligt BBR-avsnitt ovan.

Produkterna har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 020.

Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisning för NorDan Toppsvingvindu", daterad februari 2010
"Gemensamma fakta för NorDan produkter", daterad mars 2009
"Underhållsanvisningar för fönster & dörrar", daterad mars 2009
"Ytbehandling", daterad januari 2015

Certifikat SC0472-11 | 2020-06-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se| www.ri.se

SP 2P03907

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.

RI. SE

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-11-0141, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
NorDan Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Polen
NorDan Sp. z o.o., Powodowo 54, 64-200 Wolsztyn, Polen

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	NorDan Sp. z o.o.
Information om spårbarhet	produktionsår och ordernummer
Certifikatnummer	SC0472-11
P-märke	P

Bedömningsunderlag

Enligt separat förteckning.

Kommentarer

Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad produkt.

Prestandadeklaration skall finnas tillgänglig enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-09-29, med projektnummer 6P07788.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-06-30.

Signed by: Johan Åkesson
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2020-06-18 06:39:16 +02:00

Johan Åkesson

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.